


**Schutzklasse 1**

Leuchten für den Anschluss an den netzseitigen Schutzleiter. Das Symbol ist an der Anschlussstelle angebracht.



**Schutzklasse 2**

Leuchten mit einer zusätzlichen oder verstärkten Isolierung. Sie haben keinen Schutzleiteranschluss. Alle spannungsführenden Teile sind mindestens doppelt isoliert.



**Schutzklasse 3**

Leuchten für den Betrieb mit Schutzkleinspannung. Die elektrische Sicherheit wird durch das Netzteil gewährleistet. Einen Schutzleiteranschluss darf es auch hier nicht geben.



**f\_IP-Schutzarten**

	f_Text3	f_Text3
00.KAT-ART.01	IP20	f_Text3
00.KAT-ART.01	IP40	f_Text3
00.KAT-ART.01	IP43	f_Text3
00.KAT-ART.01	IP44	f_Text3
00.KAT-ART.01	IP54	f_Text3
00.KAT-ART.01	IP65	f_Text3
00.KAT-ART.01	IP67	f_Text3
00.KAT-ART.01	IP68	f_Text3

